



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0.ОС001.00348

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «СпецТорг-Краснодар», ОГРН: 1142312012369, ИНН: 2312220157. Адрес: 350080, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, улица Уральская, дом 144, офис 313/1, телефон: +7 (861) 203-00-23, e-mail: info@special-torg.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «СпецТорг-Краснодар», ОГРН: 1142312012369, ИНН: 2312220157. Адрес: 350080, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, улица Уральская, дом 144

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «СД Испытания»
107140, Российская Федерация, г. Москва, Комсомольская площадь, д3/30, строение 4. тел.: +7(965) 295-97-37, e-mail: sdsphi@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ОС001

ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана марки ПАЙПиК.
Выпускаемые по ТУ 23.99.19-001-26578334-2022. Серийный выпуск.

код ОКПД2
23.99.19.111

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствии которых (которых) производилась сертификация)

Группа воспламеняемости - умеренновоспламеняемые (В2) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности - с высокой дымообразующей способностью (Д3) по ГОСТ 12.1.044-2018 (п.11); группа токсичности продуктов горения - высокоопасные (Т3) по ГОСТ 12.1.044-2018 (п.13); Группа горючести - (Г4) по ГОСТ 30244-94; группа распространения пламени по поверхности - сильнораспространяющие (РП4) по ГОСТ Р 51032-97

код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы исследований (анализа) № СГИ-ПБ348-01/2022 от 18.01.2022. Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ИЛ.003 выдан 01.05.2021 ТУ 23.99.19-001-26578334-2022 «Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана марки ПАЙПиК. Технические условия»

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.01.2022 по 17.01.2027



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Зайцев

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Г.В. Давлетшин